

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» августа 2025 г., 07250131000219006829

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Управление надзорной
деятельности и профилактической работы Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы по Майскому и Терскому муниципальным районам**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«03» сентября 2025 г., 10 час. 00 мин. № 2508/006-07/17-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 175

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 22 » августа 2025 г., № 2508/006-07/17-В/РВП, учетный номер проверки 07250131000219006829.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Купов Резуан Русланович – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Кабардино-Балкарская, р-н Терский, с Тамбовское, ул Дружбы, Строение 164

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.О. ШОМАХОВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЕ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 0705002374, адрес регистрации юридического лица: 361223, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ТЕРСКИЙ, С. ТАМБОВСКОЕ, УЛ. ДРУЖБЫ, Д.164

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» августа 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «03» сентября 2025 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Отсутствует система водоснабжения и канализаций с оборудованием санузлов. Нарушение было выявлено ранее.

Номер предписания 2406/006-07/36-В/ПВП от 01.07.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: МКОУ СОШ им. А.О. Шомахова с.п. Тамбовское

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 4.5.. Приказ МЧС России 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией проведены мероприятия по оценке технического состояния системы водоснабжения и канализации

Срок устранения нарушения:

19.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документ и фотоотчет об исполнении нарушения

2. Не проводится планово-предупредительный ремонт помещений защитного сооружения. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2406/006-07/36-В/ПВП от 01.07.2024, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: МКОУ СОШ им. А.О. Шомахова с.п. Тамбовское

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 5.2.. Приказ МЧС России 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией произведен планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе планово-предупредительный ремонт строительных конструкций

Срок устранения нарушения:

19.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить фотоотчет об исполнении нарушения

3. Отсутствует защитно-герметические двери. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2406/006-07/36-В/ПВП от 01.07.2024, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: МКОУ СОШ им. А.О. Шомахова с.п. Тамбовское

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3.2.5. Приказ МЧС России 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические двери и герметические ворота и двери находятся в открытом положении и на подставках

Срок устранения нарушения:

19.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить фотоотчет об исполнении нарушения

4. ЗС ГО не обеспечено необходимой мебелью. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2406/006-07/36-В/ПВП от 01.07.2024, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: МКОУ СОШ им. А.О. Шомахова с.п. Тамбовское

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 6.1.. Приказ МЧС России 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе обозначение защитных сооружений гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

19.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить фотоотчет об исполнении нарушения

5. Отсутствует фильтровентиляционная система, а именно вентиляторы, фильтры (согласно паспорту ЗС ГО). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2406/006-07/36-В/ПВП от 01.07.2024, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: МКОУ СОШ им. А.О. Шомахова с.п. Тамбовское

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 4.3.. Приказ МЧС России 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией проведены мероприятия по оценке технического состояния системы фильтровентиляции и герметичности

Срок устранения нарушения:

19.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить фотоотчет и документ об исполнении нарушения

6. Не создаются и содержатся в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2406/006-07/36-В/ПВП от 01.07.2024, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: МКОУ СОШ им. А.О. Шомахова с.п. Тамбовское

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 1, абзац шестой. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организация создает в целях гражданской обороны запасы иных средств

Срок устранения нарушения:

19.10.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документ об исполнении нарушения

7. Не создано звено по обслуживанию защитного сооружения ГО, оснащенного СИЗ, радиационной и химической разведки, связи медицинским имуществом и инструментом. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2406/006-07/36-В/ПВП от 01.07.2024, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: МКОУ СОШ им. А.О. Шомахова с.п. Тамбовское

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 1.4. Приказ МЧС России 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению.

Срок устранения нарушения:

19.10.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документ об исполнении нарушения

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Купов Резуан Русланович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Купов Резуан Русланович - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (государственный инспектор Майского и Терского районов по пожарному надзору), телефон: 88663321590, e-mail: kupovrr@07.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «03» минут «03» 09 20 25 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

